MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE

Markova tř. 2, Kralovice PSČ 331 41

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

pracoviště Manětínská 493, Kralovice PSČ 331 41

VÁŠ DOPIS ZE DNE:	14. 1. 2025
Č. j.:	OŽP/1012/25 Pac
SZ:	OŽP/2660/2025 Pac
VYŘIZUJE:	Páclová Lucie
TEL.:	373 300 258
IDDS:	jidbxnx
E-MAIL:	paclova.lucie@kralovice.cz
DATUM:	4. 9. 2025

Obec Jarov
IDDS: ez8avmg

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon) a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), žadateli

Obec Jarov, Jarov 24, 331 51 Kaznějov, IČ: 00257877
(dále jen „oprávněný")

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 20. 9. 2025
Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí

mění

podle ustanovení § 12 odst. 2 vodního zákona

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

vydané Městským úřadem Kralovice, odborem životního prostředí dne 1. 2. 2005 pod č.j. OŽP/10/05, prodloužené rozhodnutím ze dne 22. 5. 2009 pod č.j. OŽP 10658/09 371/2009 Hos, rozhodnutím ze dne 28. 6. 2019 č.j. OŽP/13616/19 Sub, rozhodnutím ze dne 24. 8. 2021 pod č.j. OŽP/23966/20 Sub a rozhodnutím ze dne 17. 1. 2023 pod č.j. OŽP/17309/22 Sub, spis. zn. OŽP/2654/2022 Sub, jenž nabylo právní moci dne 3. 2. 2023, **z volných kanalizačních výustí v katastrálním území Jarov, obec Jarov, kraj Plzeňský** označených jako VKV č. 1, VKV č. 3 a VKV č. 4 (dále jen „VKV č. 1", „VKV č. 3", „VKV č. 4") do vodního toku LBP Třemošné v km 2,4, IDVT 10251015, HGR 6230, útvar podzemních vod 62300 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky, útvar povrchových vod BER_0540 Třemošná od pramene po ústí do toku Berounka, č.h.p. 1-11-01-0630-0-00, v tomto rozsahu:

Termín platnosti povolení se stanovuje na dobu: **10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**

V písemném vyhotovení rozhodnutí mění údaje nakládání s vodami na toto znění:

VKV č. 1 **na pozemku parc.č. 1338/2**

Množství vypouštěných odpadních vod	$Q_{PRŮMĚR}$ [l/s]	Q_{MAX} [l/s]	$Q_{MĚSÍC}$ [m³/měsíc]	Q_{ROK} [m³/rok]
	0,074	0,2	194,0	2329,0

Emisní limity	„p" [mg/l]	„m" [mg/l]	bilance [t/rok]
$CHSK_{Cr}$	150	220	0,349
BSK_5	40	80	0,093
NL	50	80	0,117

„p" – přípustné koncentrace vypouštěných vod / "m" – maximální koncentrace vypouštěných odpadních vod

Určení polohy místa nakládání s vodami (orientačně souřadnicemi v JTSK): 1057270, 813210

Měření jakosti vypouštěných vod: **s četností 2 x za rok** v ukazatelích **$CHSK_{Cr}$, BSK_5, NL, $P_{celk.}$,**
typ vzorku A, dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut,
místo odběru vzorku – VKV 1 na pozemku parc.č. 1338/2

Měření objemu na výpusti: dle směrných čísel roční potřeby vody, 1 x ročně.

Druh vypouštěných vod: splaškové čištěné; dešťové

Účel povolovaného nakládání s vodami: likvidace odpadních vod z obce Jarov

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 365

Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští: 12

VKV č. 3 **na pozemku parc.č. 1318/2**

Množství vypouštěných odpadních vod	$Q_{PRŮMĚR}$ [l/s]	Q_{MAX} [l/s]	$Q_{MĚSÍC}$ [m^3/měsíc]	Q_{ROK} [m^3/rok]
	0,08	0,4	197,0	2361,0
Emisní limity		„p“ [mg/l]	„m“ [mg/l]	bilance [t/rok]
$CHSK_{Cr}$		150	220	0,354
BSK_5		40	80	0,094
NL		50	80	0,118

„p“ – přípustné koncentrace vypouštěných vod / "m" – maximální koncentrace vypouštěných odpadních vod

Určení polohy místa nakládání s vodami (orientačně souřadnicemi v JTSK): 1057119, 813415

Měření jakosti vypouštěných vod: **s četností 4 x za rok** v ukazatelích **$CHSK_{Cr}$, BSK_5, NL, $P_{celk.}$,**
typ vzorku A, dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut,
místo odběru vzorku – VKV 3 na pozemku parc.č. 1318/2

Měření objemu na výpusti: dle směrných čísel roční potřeby vody, 1 x ročně.

Druh vypouštěných vod: splaškové čištěné; dešťové

Účel povolovaného nakládání s vodami: likvidace odpadních vod z obce Jarov

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 365

Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští: 12

VKV č. 4 **na pozemku parc.č. 1318/2**

Množství vypouštěných odpadních vod	$Q_{PRŮMĚR}$ [l/s]	Q_{MAX} [l/s]	$Q_{MĚSÍC}$ [m^3/měsíc]	Q_{ROK} [m^3/rok]
	0,11	0,8	279,0	3347,0
Emisní limity		„p“ [mg/l]	„m“ [mg/l]	bilance [t/rok]
$CHSK_{Cr}$		150	220	0,502
BSK_5		40	80	0,134
NL		50	80	0,167

„p“ – přípustné koncentrace vypouštěných vod / "m" – maximální koncentrace vypouštěných odpadních vod

Určení polohy místa nakládání s vodami (orientačně souřadnicemi v JTSK): 1057078, 813422

Měření jakosti vypouštěných vod: **s četností 4 x za rok** v ukazatelích **$CHSK_{Cr}$, BSK_5, NL, $P_{celk.}$,**

	typ vzorku A, dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut, místo odběru vzorku – VKV 4 na pozemku parc.č. 1318/2
Měření objemu na výpusti:	dle směrných čísel roční potřeby vody, 1 x ročně.
Druh vypouštěných vod:	splaškové čištěné; dešťové
Účel povolovaného nakládání s vodami:	likvidace odpadních vod z obce Jarov
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští:	365
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští:	12

Ostatní ustanovení rozhodnutí ze dne 1. 2. 2005 pod č.j. OŽP/10/05, prodloužené rozhodnutím ze dne 22. 5. 2009 pod č.j. OŽP 10658/09 371/2009 Hos, rozhodnutím ze dne 28. 6. 2019 č.j. OŽP/13616/19 Sub, rozhodnutím ze dne 24. 8. 2021 pod č.j. OŽP/23966/20 Sub a rozhodnutím ze dne 17. 1. 2023 pod č.j. OŽP/17309/22 Sub, spis. zn. OŽP/2654/2022 Sub, jenž nabylo právní moci dne 3. 2. 2023, která vydal Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí, zůstávají nadále beze změny.

stanovuje podmínky a povinnosti

dle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona, za kterých se nakládání s vodami povoluje:

1. **Odběry vzorků** vypouštěných odpadních vod budou rovnoměrně rozloženy v průběhu celého kalendářního roku, tj. u **VKV č. 1 v intervalu 1x za šest měsíců** a **VKV č. 3 a VKV č. 4 v intervalu 1x za tři měsíce.**

2. Výsledky rozborů a výsledky měření množství vypouštěných odpadních vod budou ohlašovány prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) **1 x ročně v termínu do 31. 1. následujícího roku.**

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Obec Jarov, Jarov 24, 331 51 Kaznějov, IČ: 00257877

Odůvodnění

Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí obdržel dne 14. 1. 2025 žádost oprávněného o prodloužení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z volných kanalizačních výustí v katastrálním území Jarov, obec Jarov, kraj Plzeňský.

Účastníci řízení:
- dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu - žadatel
  Obec Jarov, Jarov 24, 331 51 Kaznějov
- dle ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona – správce vodního toku:
  Lesy České republiky s.p., oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, 326 00 Plzeň 26

Předložená stanoviska a vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů a vypořádání se s nimi:
- Sdělení správce povodí, Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, ze dne 28. 1. 2025 zn. PVL-5643/2025/340/Hu, s těmito závěry:
  Správce povodí nesouhlasí s rozsahem navržených koncentračních limitů na dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. Nesouhlasí s navrženou četností odběru vzorků odpadních vod u jednotlivých VKV pouze 2 x ročně. Dále uvádí, že

souhlasí s dobou platnosti povolení na 10 let, ale za předpokladu, že koncentrační limity budou stanoveny dle přílohy č. 7 Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., s četností odběru vzorků odpadních vod 4 x ročně.

Vodoprávní úřad po prostudování předložené žádosti, jejích podkladů a předchozí úřední činnosti stanovil koncentrační limity vypouštěných odpadních vod v souladu s přílohou č. 1 Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 7 požadovaná správcem povodí je určena pro nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod. Hodnoty požadované přílohou č. 7 lze vyžadovat u čistíren odpadních vod nikoliv však po kanalizaci zakončené volnou kanalizační výustí. Vodoprávní úřad v tomto případě zohlednil skutečnost, že oprávněný trvale pracuje na řešení odkanalizování a čištění odpadních vod na území obce. V této souvislosti bylo Městským úřadem Kralovice, odborem životního prostředí vydáno povolení k souboru staveb domovních čistíren odpadních vod pro jednotlivé nemovitosti v obci Jarov v počtu 44 stavebních objektů. V současné době ještě nejsou všechny stavby zrealizovány a dochází k postupnému přepojování nemovitostí na povolená vodní díla.

Doba platnosti byla stanovena na dobu uvedenou žadatelem.

Dále vodoprávní úřad stanovil u VKV č. 1 četnost odběru vzorků 2 x za místo požadovaných 4 x za rok. A to z důvodu nízké zatíženosti této výustě. U VKV č. 3 a VKV č. 4 bylo požadavku vyhověno a četnost sledování byla stanovena 4 x ročně.

Dále vodoprávní úřad stanovil sledování $P_{celk.}$ a to z důvodu stavu vodních útvarů podzemních a povrchových vod.

Dále uvádíme, že toto řízení je řízením na základě podané žádosti a o této žádosti vodoprávní úřad rozhoduje. Vodoprávní úřad je v řízení zahájeném na žádost touto žádostí vázán, a nemůže se od ní odchýlit, měnit obsah ani rozsah žádosti, či žadatele vyzývat k podání jiné žádosti s jiným obsahem. Je pouze na žadateli, aby volně disponoval s předmětem řízení. Vodoprávní úřad žádost projedná, a buď žadateli vyhoví, nebo pokud nelze na základě podkladů žádosti vyhovět, žádost zamítne.

- Vyjádření správce vodního toku, Lesy České republiky s.p., oblast povodí Berounky, ze dne 19. 11. 2024 zn. LCR955/003953/2024, souhlasné bez připomínek.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z volných kanalizačních výustí VKV č. 1, VKV č. 3 a VKV č. 4 z jednotné kanalizace v obci Jarov, v katastrálním území Jarov, vydal dne 1. 2. 2005 Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, pod č.j. OŽP/10/05, rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. 2. 2005. V povolení byly stanoveny tyto emisní limity vypouštěných vod:

Ukazatelé znečištění	VKV č. 1			VKV č. 3			VKV č. 4		
	„p“	„m“	kg/rok	„p“	„m“	kg/rok	„p“	„m“	kg/rok
$CHSK_{Cr}$	140	210	326,06	280	420	661,08	580	810	1941,26
BSK_5	50	80	116,45	125	190	295,42	260	360	870,22
NL	40	70	93,16	70	120	165,27	150	200	50,05

Uvedené povolení bylo prodlouženo rozhodnutím ze dne 22. 5. 2009 pod č.j. OŽP-10658/09-371/2009-Hos, které nabylo právní moci dne 10. 6. 2009, na dobu do 31. 12. 2018.

Dále byla platnost povolení prodloužena rozhodnutím ze dne 28. 6. 2019 č.j. OŽP/13616/19 Sub, které nabylo právní moci dne 17. 7. 2019, na dobu do 31. 12. 2020. Platnost povolení byla prodloužena rozhodnutím ze dne 24. 8. 2021 č.j. OŽP/23966/20 Sub, které nabylo právní moci dne 10. 9. 2021, na dobu do 10. 9. 2022.

Z rozhodnutí č.j. OŽP/13616/19 Sub a č.j. OŽP/23966/20 Sub je patrné, že oprávněný byl poučen o skutečnostech, že stanovené limity vypouštěných vod nejsou v souladu s nařízením vlády

č. 401/2015 Sb a potřebou plnění plánu přijatých opatření v plánech povodí a plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. Taktéž byl upozorněn, že v případě opětovného podání žádosti o prodloužení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod, bez jakéhokoliv realizace či plánu opatřeních vedoucích ke snižování znečištění obsaženého ve vypouštěných odpadních vodách z volných kanalizační výustí na hodnoty požadované vodním zákonem a jeho prováděcích předpisů, a v souladu s Plány dílčího povodí Berounky anebo Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, se vystavuje riziku zamítnutí takovéto žádosti.

Dále byla platnost povolení prodloužena rozhodnutím ze dne 17. 1. 2023 č.j. OŽP/17309/22 Sub, které nabylo právní moci dne 3. 2. 2023, na dobu do 3. 2. 2025 a to z důvodu umožnění snížení hodnot ukazatelů znečištění odpadních vod a realizace opatření vedoucích k takovému snížení znečištění. Žadatel je nejen oprávněným, ale také vlastníkem a provozovatelem předmětné kanalizace zakončené volnou výustí. Byla zohledněna skutečnost, že žadatel pracuje na řešení odkanalizování a čištění odpadních vod z obce. V této souvislosti bylo Městským úřadem Kralovice, odborem životního prostředí dne 17. 10. 2023 pod č.j. OŽP/9836/23 Sub vydáno povolení k souboru staveb domovních čistíren odpadních vod v počtu 44 stavebních objektů pro jednotlivé nemovitosti v obci Jarov.

Dne 14. 1. 2025 požádal žadatel o prodloužení vydaného povolení ze dne 17. 1. 2023 č.j. OŽP/17309/22 Sub, které nabylo právní moci dne 3. 2. 2023, na dobu do 3. 2. 2025. Žadatel je oprávněným ve smyslu § 8 odst. 2 vodního zákona. Žádost byla podána včasně před uplynutím doby platnosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Žadatel podal žádost o prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod na dobu 10 let s koncentračnímu limity na úrovni přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů s měřením jakosti vypouštěných vod 2 x ročně. Byly doloženy výsledky rozborů odebraných vzorků odpadních vod z VKV č. 1, VKV č. 3 a VKV č. 4 za období 2023 a 2024. Předložené výsledky jsou v souladu s vydaným povolením a nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

Zároveň žadatel předložil vodoprávnímu úřadu ke schválení zpracovaný kanalizační řád „Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Jarov“, který zpracovala společnost SEKOLAB s.r.o., Heyrovského 30, 320 06 Plzeň, IČ: 25224646, Ing. Mgr. Johannová Petra, v listopadu 2024.
Uvedený kanalizační řád byl předložen jako podklad pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod.

S ohledem na cíle ochrany vod v přijatém Plánu dílčího povodí Berounky, uvedeným údajům v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, stavu vodních útvarů podzemních a povrchových vod a předloženým sdělením správce povodí, vodoprávní úřad žadateli plně nevyhověl. Měření jakosti vypouštěných vod 2 x ročně bylo stanoveno pouze u VKV č. 1, u VKV č. 3 a VKV č. 4 vodoprávní úřad stanovil měření 4 x ročně. A to z důvodu výše uvedeného a zatíženosti jednotlivých VKV. Dále vodoprávní úřad stanovil sledování $P_{celk.}$ a to z důvodu stavu vodních útvarů podzemních a povrchových vod. Podle listu hodnocení útvaru podzemních vod 62300 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky je kvantitativní stav dobrý, chemický stav je nevyhovující. Podle listu hodnocení útvaru povrchových vod BER_0540 Třemošná od pramene po ústí do toku Berounka je jeho chemický stav hodnocen jako dobrý a ekologický stav hodnocen jako střední. Jeho složka „všeob. f.-ch. látky“ nedosahuje dobrého stavu a překročenými ukazateli jsou BSK_5, $P_{celk.}$, $P\text{-}PO_4$ a $N\text{-}NO_3$.

Vodoprávní úřad posoudil záměr hlediska vlivu na vodní útvary a shledal záměr možným, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu či potenciálu vodního útvaru a že nebude znemožněno dosažení dobrého stavu či potenciálu vodního útvaru. Záměr se nachází ve vodním útvaru podzemních vod č. *62300 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky* a v útvaru povrchových vod *BER_0540 Třemošná od pramene po ústí do toku Berounka.*

Podmínky uvedené ve výroku povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových byly stanoveny v souladu s nařízením vlády č. *401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů*, a v souladu s ustanovením § 38 vodního zákona. Dále byl změněn způsob předávání výsledků vypouštěných odpadních vod, a to prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

Vzhledem k tomu, že žadatel předložil doklady předepsané zákonem a prováděcími právními předpisy, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 10 vodního zákona rozhodl na podkladě dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení bezodkladně, aniž ostatním účastníkům oznámil zahájení řízení k předložené žádosti. Vodní zákon umožňuje podle ustanovení § 115 odst. 10 vodního zákona „v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení" rozhodnout bezodkladně; ustanovení § 36 a 47 správního řádu se nepoužijí.

Protože návrh žadatele obsahoval veškeré požadované náležitosti a byl doložen přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodní poměry, obecné zájmy a práva jiných, uznal jej vodoprávní úřad za způsobilý k projednání. Po přezkoumání podané žádosti z hlediska vodního zákona bylo zjištěno, že za shora uvedených podmínek a povinností nedojde k porušení k vodohospodářských ani jiných oprávněných zájmů. Proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku.

Na základě znalosti místních poměrů a lokality plánovaného záměru, upustil vodoprávní úřad od ústního jednání a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 a násled. správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, a to podáním učiněným u Městského úřadu Kralovice, odboru životního prostředí.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor životního prostředí KRALOVICE

„otisk úředního razítka"

Lucie Páclová
referent vodního hospodářství OŽP
Městský úřad Kralovice

Obdrží:

Obec Jarov, Jarov 24, 331 51 Kaznějov, IDDS: ez8avmg
Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, 32600 Plzeň, IDDS: e8jcfsn
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, IDDS: gg4t8hf